

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月27日	11月27日	11月27日	11月27日
採取時刻	11:05	10:40	10:55	10:45
Cs-134(約2年)	3,800	2,700	250	42
Cs-137(約30年)	16,000	11,000	1,000	210
全β	22,000	18,000	3,400	240
H-3(約12年)	1,100	980	230	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

