

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日
採取時刻	12:35	12:05	12:15	12:10
Cs-134(約2年)	4,000	2,400	300	39
Cs-137(約30年)	17,000	11,000	1,200	150
全	23,000	16,000	3,500	210
H-3(約12年)	1,100	1,100	180	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

