

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日
採取時刻	11:55	11:00	11:25	11:05
Cs-134(約2年)	4,000	1,500	250	67
Cs-137(約30年)	17,000	6,200	1,100	280
全	23,000	9,500	3,600	320
H-3(約12年)	1,100	1,700	230	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

