

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月7日	12月7日	12月7日	12月7日
採取時刻	12:45	12:20	12:40	12:25
Cs-134(約2年)	3,400	710	270	25
Cs-137(約30年)	15,000	2,900	1,100	120
全	19,000	4,300	3,500	150
H-3(約12年)	1,100	1,500	270	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

