

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日
採取時刻	11:20	10:40	11:05	10:45
Cs-134(約2年)	3,000	150	260	ND(16)
Cs-137(約30年)	14,000	590	1,000	92
全	18,000	1,000	3,400	150
H-3(約12年)	1,000	1,300	260	150

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

