

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 12月22日 | 12月22日 | 12月22日 | 12月22日 |
| 採取時刻 | 11:15 | 10:45 | 11:00 | 10:50 |
| Cs-134(約2年) | 1,700 | 310 | 210 | 17 |
| Cs-137(約30年) | 7,500 | 1,400 | 1,000 | 100 |
| 全 | 9,800 | 2,500 | 3,500 | 160 |
| H-3(約12年) | 1,000 | 1,200 | 240 | 150 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

