

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月25日	12月25日	12月25日	12月25日
採取時刻	11:15	10:50	11:05	10:55
Cs-134(約2年)	1,700	480	250	27
Cs-137(約30年)	7,400	1,800	1,000	96
全	10,000	3,200	3,400	150
H-3(約12年)	1,200	1,100	250	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

