

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月28日	12月28日	12月28日	12月28日
採取時刻	13:30	13:05	13:20	13:10
Cs-134(約2年)	1,600	520	200	ND(15)
Cs-137(約30年)	7,000	2,400	1,000	95
全β	10,000	3,500	3,500	140
H-3(約12年)	1,100	1,200	250	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

