

< 参 考 資 料 >  
2015年5月14日  
東京電力株式会社

## 福島第一原子力発電所構内2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	2号機放水路立坑水
採取日	5月13日
採取時刻	11:05
Cs-134(約2年)	99
Cs-137(約30年)	420
全	73,000
H-3(約12年)	2,300

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。