

<参考資料>  
2015年5月15日  
東京電力株式会社

## 福島第一原子力発電所構内2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	2号機放水路立坑水
採取日	5月15日
採取時刻	10:05
Cs-134(約2年)	85
Cs-137(約30年)	290
全 $\beta$	63,000
H-3(約12年)	分析中

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。