

< 参考資料 >
2015年5月19日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内2号機放水路立坑サンプリング結果

単位:Bq/L

	2号機放水路立坑水	
採取日	5月18日	5月19日
採取時刻	11:25	10:40
Cs-134(約2年)	110	580
Cs-137(約30年)	310	2,100
全β	45,000	6,400
H-3(約12年)	1,700	分析中

* 太枠内が今回公表データ。他は5月18日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。