

<参考資料>
2015年5月21日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内2号機放水路立坑 サンプリング結果

単位:Bq/L

	2号機放水路立坑水			
	上流側		下流側	
採取日	5月20日	5月21日	5月20日	5月21日
採取時刻	11:00	11:00	10:50	10:40
Cs-134(約2年)	400	350	81	74
Cs-137(約30年)	1,500	1,300	250	260
全β	6,000	5,800	370	360
H-3(約12年)	190	分析中	180	分析中

* 太枠内が今回公表データ。他は5月20日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。