

福島第一原子力発電所 K排水路排水口放射能分析結果

単位: Bq/L

採取場所	K排水路排水口									
採取日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日	
採取時刻	1	7:25	7:26	7:25	7:34	7:33	7:38	7:31	7:28	
Cs-134(約2年)	1	2.4	ND(2.1)	3.0	ND(3.5)	ND(2.1)	ND(2.3)	2.5	3.5	
Cs-137(約30年)	1	9.7	12	8.1	9.8	10	9.9	9.9	10	
全	1	20	20	16	ND(12)	20	17	20	16	

採取場所	K排水路排水口									
採取日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	
採取時刻	7:14	7:29	7:25	7:28	7:40	7:25	7:17	7:30	7:20	
Cs-134(約2年)	ND(3.9)	ND(3.2)	ND(1.5)	ND(2.1)	ND(2.1)	ND(2.1)	ND(1.8)	2.3	ND(2.1)	
Cs-137(約30年)	7.3	7.8	7.5	9.0	11	8.4	6.6	14	4.5	
全	14	15	23	20	28	16	17	24	ND(12)	

採取場所	K排水路排水口									
採取日	10月26日	10月27日								
採取時刻	7:25	7:28								
Cs-134(約2年)	3.1	ND(2.2)								
Cs-137(約30年)	13	8.9								
全	19	15								

* 太枠内が今回公表データ。他は10月27日までにお知らせ済み。
 1 悪天候により採取中止。