

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 2/25)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時	平成27年2月24日 1 採取中止		平成27年2月24日 1 採取中止		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	-	-	-	-	40
Cs-134 (約2年)	-	-	-	-	60
Cs-137 (約30年)	-	-	-	-	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

1 悪天候により採取中止

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 再測定 >

(データ集約 : 2/25)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)				福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時刻	平成27年1月19日 6時50分		/		平成27年1月19日 6時10分		/		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.16	0.00	/		0.058	0.00	/		60
Cs-137 (約30年)	0.55	0.01	/		0.20	0.00	/		90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。

分析機関：東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第二原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 2/25)

採取場所	福島第二 北放水口付近 (3,4号機放水口付近) (福島第一から約10km地点)				福島第二 岩沢海岸付近 (1,2号機放水口から 南側に約7km地点) (福島第一から約16km地点)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時刻	平成27年1月20日 9時40分		平成27年1月20日 10時50分		平成27年1月20日 10時50分				
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.015	0.00			0.021	0.00			60
Cs-137 (約30年)	0.051	0.00			0.083	0.00			90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。

分析機関: 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 20km圏内 >

(データ集約 : 2/25)

採取場所	請戸港南側 (5,6号機放水口から北側に約5.5km地点)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時刻	平成27年1月20日 8時45分				
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.016	0.00			60
Cs-137 (約30年)	0.047	0.00			90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。

分析機関: 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沖合 1/5 >

(データ集約 : 2/25)

採取場所 (地点番号)	*1 小高区沖合3km (T-14)				*1 小高区沖合3km (T-14)				*1 小高区沖合3km (T-14)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成27年1月13日 8時45分		平成27年1月13日 8時45分		平成27年1月20日 7時54分		平成27年1月20日 7時54分		平成27年1月26日 9時02分		平成27年1月26日 9時02分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0031	0.00	0.0029	0.00	0.0023	0.00	0.0037	0.00	0.0016	0.00	0.0033	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.013	0.00	0.0097	0.00	0.0097	0.00	0.013	0.00	0.0058	0.00	0.011	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*2 請戸川沖合3km (T-D1)				*2 1F敷地沖合3km (T-D5)				*2 2F敷地沖合3km (T-D9)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成27年1月20日 8時14分		平成27年1月20日 8時14分		平成27年1月20日 8時43分		平成27年1月20日 8時43分		平成27年1月20日 8時07分		平成27年1月20日 8時07分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0045	0.00	0.0027	0.00	0.0022	0.00	0.0029	0.00	0.0019	0.00	0.0026	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.014	0.00	0.010	0.00	0.011	0.00	0.010	0.00	0.0073	0.00	0.0084	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関 : *1 (株)環境総合テクノス、*2 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沖合 2/5 >

(データ集約 : 2/25)

採取場所 (地点番号)	1F敷地沖合15km (T-5)				1F敷地沖合15km (T-5)				1F敷地沖合15km (T-5)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成27年1月13日 8時26分		平成27年1月13日 8時26分		平成27年1月20日 9時39分		平成27年1月20日 9時39分		平成27年1月26日 9時27分		平成27年1月26日 9時27分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0013)	-	0.0013	0.00	ND(0.0013)	-	ND(0.0012)	-	ND(0.0013)	-	ND(0.0012)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0044	0.00	0.0054	0.00	0.0047	0.00	0.0042	0.00	0.0024	0.00	0.0054	0.00	90

採取場所 (地点番号)	岩沢海岸沖合3km (T-11)				岩沢海岸沖合3km (T-11)				岩沢海岸沖合3km (T-11)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成27年1月13日 10時48分		平成27年1月13日 10時48分		平成27年1月20日 7時27分		平成27年1月20日 7時27分		平成27年1月26日 7時20分		平成27年1月26日 7時20分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0068	0.00	0.0043	0.00	0.0075	0.00	0.0071	0.00	0.010	0.00	0.0032	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.025	0.00	0.018	0.00	0.024	0.00	0.026	0.00	0.039	0.00	0.014	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沖合 3/5 >

(データ集約 : 2/25)

採取場所 (地点番号)	いわき市北部沖合3km (T-12)				夏井川沖合1km (T-17-1)				豊間沖合3km (T-20)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成27年1月17日 6時36分		平成27年1月17日 6時36分		平成27年1月17日 7時40分		平成27年1月17日 7時40分		平成27年1月17日 8時35分		平成27年1月17日 8時35分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0030	0.00	0.0033	0.00	0.0032	0.00	0.0031	0.00	0.0023	0.00	0.0044	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.011	0.00	0.014	0.00	0.0099	0.00	0.013	0.00	0.011	0.00	0.015	0.00	90

採取場所 (地点番号)	新田川沖合1km (T-13-1)				相馬沖合3km (T-22)				鹿島沖合5km (T-MA)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成27年1月14日 6時08分		平成27年1月14日 6時08分		平成27年1月14日 6時52分		平成27年1月14日 6時52分		平成27年1月14日 5時31分		平成27年1月14日 5時31分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0020	0.00	0.0032	0.00	0.0016	0.00	0.0014	0.00	0.0016	0.00	0.0025	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.0088	0.00	0.012	0.00	0.0053	0.00	0.0067	0.00	0.0068	0.00	0.0076	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沖合 4/5 >

(データ集約 : 2/25)

採取場所 (地点番号)	太田川沖合1km付近 (T-S1)				小高区沖合3km付近 (T-S2)				請戸川沖合3km付近 (T-S3)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成27年1月27日 6時34分		平成27年1月27日 6時34分		平成27年1月27日 6時13分		平成27年1月27日 6時13分		平成27年1月27日 6時23分		平成27年1月27日 6時23分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0021	0.00	0.0025	0.00	0.0014	0.00	0.0023	0.00	0.0042	0.00	0.0028	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.0093	0.00	0.011	0.00	0.0068	0.00	0.0092	0.00	0.015	0.00	0.013	0.00	90

採取場所 (地点番号)	1F敷地沖合3km付近 (T-S4)				木戸川沖合2km付近 (T-S5)				2F敷地沖合2km付近 (T-S7)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成27年1月27日 6時57分		平成27年1月27日 6時57分		平成27年1月11日 7時05分		平成27年1月11日 7時05分		平成27年1月11日 6時38分		平成27年1月11日 6時38分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0038	0.00	0.0025	0.00	0.0019	0.00	0.0026	0.00	0.0047	0.00	0.0062	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.013	0.00	0.0088	0.00	0.0075	0.00	0.0089	0.00	0.019	0.00	0.022	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沖合 5/5 >

(データ集約 : 2/25)

採取場所 (地点番号)	熊川沖合4km付近 (T-S8)				小高区沖合15km付近 (T-B1)				請戸川沖合18km付近 (T-B2)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成27年1月25日 7時01分		平成27年1月25日 7時01分		平成27年1月30日 7時11分		平成27年1月30日 7時11分		平成27年1月30日 6時36分		平成27年1月30日 6時36分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0012)	-	0.0022	0.00	ND(0.0012)	-	0.0014	0.00	ND(0.0012)	-	ND(0.0014)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0036	0.00	0.011	0.00	0.0033	0.00	0.0036	0.00	0.0037	0.00	0.0040	0.00	90

採取場所 (地点番号)	1F敷地沖合10km付近 (T-B3)				2F敷地沖合10km付近 (T-B4)								炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成27年1月11日 6時06分		平成27年1月11日 6時06分		平成27年1月11日 6時55分		平成27年1月11日 6時55分						
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0021	0.00	ND(0.0014)	-	ND(0.0013)	-	ND(0.0012)	-					60
Cs-137 (約30年)	0.0088	0.00	0.0051	0.00	0.0057	0.00	0.0063	0.00					90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値


二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。


詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス


福島第一 5,6号機放水口北側 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 北放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 岩沢海岸付近 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戶港南側 海水放射能濃度 (Bq / L)




小高区沖合3km(T-14) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)




小高区沖合3km(T-14) 下層 海水放射能濃度(Bq/L)




請戸川沖合3km(T-D1) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)




請戸川沖合3km(T-D1) 下層 海水放射能濃度(Bq/L)




福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)




福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 下層 海水放射能濃度(Bq/L)




福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)




福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 下層 海水放射能濃度(Bq/L)




福島第一 敷地沖合15km(T-5) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)




福島第一 敷地沖合15km(T-5) 下層 海水放射能濃度(Bq/L)




岩沢海岸沖合3km(T-11) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)




岩沢海岸沖合3km(T-11) 下層 海水放射能濃度(Bq/L)




いわき市北部沖合3km(T-12) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




いわき市北部沖合3km(T-12) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




夏井川沖合1km(T-17-1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




夏井川沖合1km(T-17-1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




豊間沖合3km(T-20) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




豊間沖合3km(T-20) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




新田川沖合1km(T-13-1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




新田川沖合1km(T-13-1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




相馬沖合 3km(T-22) 上層 海水放射能濃度(Bq / L)




相馬沖合3km(T-22) 下層 海水放射能濃度(Bq / L)




鹿島沖合 5 km (T-MA) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




鹿島沖合 5 km (T-MA) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




太田川沖合1km付近(T-S1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




太田川沖合1km付近(T-S1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




小高区沖合3km付近(T-S2) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




小高区沖合3km付近(T-S2) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戸川沖合3km付近(T-S3) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戸川沖合3km付近(T-S3) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合3km付近(T-S4) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合3km付近(T-S4) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




木戸川沖合2km付近(T-S5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




木戸川沖合2km付近(T-S5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




熊川沖合4km付近(T-S8) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




熊川沖合4km付近(T-S8) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




小高区冲合15km付近(T-B1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




小高区冲合15km付近(T-B1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戸川沖合18km付近(T-B2) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戸川沖合18km付近(T-B2) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合10km付近(T-B3) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)



福島第一 敷地沖合10km付近(T-B3) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)



福島第二 敷地沖合10km付近(T-B4) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)



福島第二 敷地沖合10km付近(T-B4) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

