平成27年1月28日

集中廃棄物処理施設周辺　サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

測定場所	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27				
①	ND(7.5)	ND(6.8)	ND(6.3)	ND(8.1)	ND(6.8)	ND(7.4)	ND(6.4)	ND(6.8)	ND(7.8)	ND(7.3)	ND(6.8)	ND(7.1)	ND(7.4)	ND(6.8)	ND(7.3)	ND(6.1)	ND(6.1)				
②	ND(7.5)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(5.2)	ND(7.5)	ND(7.2)	ND(5.7)	ND(6.8)	ND(6.8)	ND(6.6)	ND(6.4)	ND(7.5)	ND(6.4)	ND(6.2)	ND(8.3)	ND(6.0)	ND(7.3)				
③	ND(6.0)	ND(7.7)	ND(6.5)	ND(6.7)	ND(7.0)	ND(7.2)	ND(7.5)	ND(7.5)	ND(7.2)	ND(6.5)	ND(6.7)	ND(5.9)	ND(7.2)	ND(6.8)	ND(5.4)	ND(5.4)	ND(6.4)				
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
⑤	ND(7.5)	ND(5.8)	ND(6.5)	ND(7.0)	ND(7.4)	ND(7.2)	ND(8.1)	ND(6.5)	ND(6.3)	ND(4.5)	ND(6.2)	ND(6.4)	ND(6.7)	ND(6.8)	ND(4.9)	ND(6.5)	ND(6.2)				
⑥	-	ND(7.2)	-	-	-	-	-	-	ND(6.8)	-	-	-	-	-	-	ND(7.0)	-				
⑦	ND(8.0)	ND(8.6)	ND(6.4)	ND(7.2)	ND(7.2)	ND(6.9)	ND(7.5)	ND(7.0)	ND(8.9)	ND(8.3)	ND(8.5)	ND(9.3)	ND(7.0)	ND(9.2)	ND(7.5)	ND(9.0)	ND(6.8)				
⑧	ND(7.5)	ND(8.6)	ND(7.4)	ND(8.9)	ND(8.3)	ND(7.2)	ND(8.0)	ND(7.8)	ND(7.8)	ND(7.0)	ND(8.1)	ND(5.5)	ND(7.0)	ND(8.0)	ND(7.7)	ND(7.8)	ND(7.2)				
⑨	ND(6.7)	ND(6.4)	ND(6.8)	ND(6.4)	ND(5.6)	ND(6.4)	ND(5.9)	ND(6.8)	ND(6.8)	ND(6.6)	ND(5.6)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(6.2)	ND(7.2)	ND(5.7)				

Cs-134(Bq/L)

測定場所	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27				
①	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(13)	ND(12)	ND(13)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)				
②	ND(12)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(12)	ND(10)	ND(11)	ND(9.9)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(12)				
③	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(13)	ND(13)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(9.7)				
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
⑤	ND(14)	ND(13)	ND(11)	ND(13)	ND(12)	ND(13)	ND(12)	ND(13)	ND(11)	ND(14)	ND(10)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(11)				
⑥	-	ND(11)	-	-	-	-	-	-	ND(17)	-	-	-	-	-	-	ND(11)	-				
⑦	25	25	19	24	20	16	13	25	19	13	ND(13)	18	17	13	14	17	23				
⑧	ND(11)	ND(12)	12	ND(12)	ND(10)	ND(12)	ND(12)	ND(13)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(12)				
⑨	ND(12)	ND(9.7)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(13)				

Cs-137(Bq/L)

測定場所	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27				
①	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)				
②	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(18)				
③	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(20)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)				
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
⑤	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(16)	ND(20)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(16)				
⑥	-	ND(17)	-	-	-	-	-	-	ND(16)	-	-	-	-	-	-	ND(19)	-				
⑦	96	97	69	59	52	57	57	56	96	61	43	56	73	53	62	57	87				
⑧	ND(17)	ND(19)	19	ND(20)	ND(17)	ND(20)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	26	24	ND(19)	ND(19)	ND(18)	20	ND(19)				
⑨	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(19)				

※「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(H23 4/29～)
※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(H23 5/26～)
※⑧を追加で測定。(H23 5/30～)
※⑨を追加で測定。(H23 8/2～)
※NDは検出限界値未満を表し、（　）内に検出限界値を示す。

＜測定箇所＞
①4号T/B建屋南東
②プロセス主建屋北東
③プロセス主建屋南東
④プロセス主建屋南西
⑤雑固体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイトバンカ建屋南西
⑦焼却工作建屋 西側
⑧雑固体廃棄物減容処理建屋北
⑨サイトバンカ建屋南東