平成27年3月4日

集中廃棄物処理施設周辺　サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

測定場所	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3				
①	ND(8.0)	ND(6.9)	ND(7.2)	ND(7.2)	ND(7.7)	ND(6.6)	ND(7.7)	ND(6.8)	ND(7.2)	ND(6.2)	ND(6.0)	ND(6.3)	ND(6.7)	ND(6.8)	ND(6.6)	ND(7.0)	ND(6.9)				
②	ND(5.6)	ND(6.9)	ND(6.6)	ND(6.8)	ND(6.2)	ND(5.5)	ND(5.6)	ND(7.1)	ND(6.6)	ND(7.7)	ND(6.5)	ND(6.6)	ND(6.0)	ND(6.0)	ND(7.7)	ND(6.2)	ND(7.5)				
③	ND(6.8)	ND(6.1)	ND(6.3)	ND(6.8)	ND(6.0)	ND(7.1)	ND(8.1)	ND(7.3)	ND(5.6)	ND(6.2)	ND(6.7)	ND(7.2)	ND(6.0)	ND(5.8)	ND(6.4)	ND(7.3)	ND(6.4)				
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
⑤	ND(6.6)	ND(6.6)	ND(7.4)	ND(6.6)	ND(5.6)	ND(6.6)	ND(7.5)	ND(7.7)	ND(6.2)	ND(6.2)	ND(6.0)	ND(7.2)	ND(6.4)	ND(5.6)	ND(6.7)	ND(6.2)	ND(7.2)				
⑥	-	ND(5.7)	-	-	-	-	-	-	ND(6.7)	-	-	-	-	-	-	ND(6.2)	-				
⑦	ND(8.0)	ND(8.5)	ND(8.3)	ND(9.0)	ND(7.2)	ND(6.9)	ND(7.6)	ND(7.0)	ND(7.7)	ND(8.3)	ND(9.0)	ND(6.0)	ND(8.1)	ND(6.6)	ND(6.2)	ND(7.5)	ND(7.1)				
⑧	ND(6.9)	ND(6.9)	ND(7.0)	ND(7.5)	ND(6.0)	ND(7.9)	ND(7.4)	ND(6.6)	ND(6.6)	ND(6.9)	ND(8.0)	ND(6.8)	ND(5.6)	ND(7.7)	ND(6.5)	ND(7.0)	ND(6.0)				
⑨	ND(6.2)	ND(7.4)	ND(6.2)	ND(7.9)	ND(6.2)	ND(5.7)	ND(6.9)	ND(6.6)	ND(8.4)	ND(7.2)	ND(7.0)	ND(5.2)	ND(6.8)	ND(6.2)	ND(6.4)	ND(6.4)	ND(6.2)				

Cs-134(Bq/L)

測定場所	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3				
①	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(10)	ND(12)	ND(13)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(13)	ND(11)	ND(12)				
②	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(9.9)	ND(12)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)				
③	ND(12)	ND(10)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(12)	ND(12)	ND(10)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(10)	ND(11)	ND(12)	ND(9.8)	ND(11)				
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
⑤	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(10)	ND(11)	ND(13)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(10)				
⑥	-	ND(11)	-	-	-	-	-	-	ND(11)	-	-	-	-	-	-	ND(9.4)	-				
⑦	15	18	20	ND(13)	14	ND(12)	24	14	19	21	14	16	17	ND(10)	13	ND(11)	15				
⑧	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(9.8)	ND(12)	ND(10)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(10)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(11)				
⑨	ND(11)	ND(12)	ND(9.4)	ND(12)	ND(10)	ND(12)	ND(11)	ND(10)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(10)	ND(12)	ND(10)				

Cs-137(Bq/L)

測定場所	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3				
①	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(18)	ND(19)	ND(17)	ND(18)	ND(19)	ND(16)	ND(16)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(16)	ND(16)				
②	ND(16)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(16)	ND(18)	ND(16)	ND(17)				
③	ND(18)	ND(16)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(16)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(19)	ND(16)	ND(19)	ND(19)	ND(16)	ND(16)				
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
⑤	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(16)	ND(19)	ND(16)	ND(18)	ND(19)	ND(16)	ND(17)	ND(16)	ND(19)	ND(16)	ND(19)	ND(19)	ND(16)	ND(17)				
⑥	-	ND(17)	-	-	-	-	-	-	ND(19)	-	-	-	-	-	-	ND(16)	-				
⑦	44	59	79	52	58	54	69	33	80	76	71	53	46	42	45	58	44				
⑧	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(16)	ND(19)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(18)	ND(17)	ND(16)				
⑨	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(19)	ND(16)	ND(19)	ND(16)	ND(16)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(16)	ND(19)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(17)				

※「-」はサンプリング･測定を実施していないことを示す。
※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(H23 4/29～)
※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(H23 5/26～)
※⑧を追加で測定。(H23 5/30～)
※⑨を追加で測定。(H23 8/2～)
※NDは検出限界値未満を表し、（　）内に検出限界値を示す。

＜測定箇所＞
①4号T/B建屋南東
②プロセス主建屋北東
③プロセス主建屋南東
④プロセス主建屋南西
⑤雑固体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイトバンカ建屋南西
⑦焼却工作建屋 西側
⑧雑固体廃棄物減容処理建屋北
⑨サイトバンカ建屋南東