

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

| 測定場所 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---|
| | ND(6.6) | ND(5.4) | ND(6.2) | ND(5.8) | ND(6.0) | ND(7.5) | ND(7.0) | ND(6.8) | ND(7.0) | ND(7.5) | ND(6.2) | ND(8.0) | ND(6.7) | ND(6.2) | ND(8.0) | ND(7.5) | ND(7.2) | ND(7.3) | ND(7.6) | 1 | |
| | ND(6.2) | ND(6.4) | ND(6.0) | ND(6.4) | ND(8.1) | ND(6.8) | ND(6.2) | ND(5.8) | ND(7.2) | ND(6.0) | ND(5.8) | ND(5.4) | ND(5.8) | ND(7.8) | ND(5.2) | ND(7.2) | ND(7.0) | ND(5.8) | ND(6.4) | 1 | |
| | ND(6.0) | ND(6.1) | ND(7.2) | ND(5.4) | ND(6.4) | ND(7.2) | ND(5.8) | ND(7.5) | ND(6.6) | ND(7.3) | ND(7.4) | ND(7.5) | ND(7.4) | ND(6.9) | ND(6.8) | ND(6.6) | ND(7.0) | ND(7.2) | ND(6.0) | 1 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ND(5.6) | ND(5.9) | ND(7.1) | ND(6.1) | ND(6.6) | ND(7.4) | ND(7.3) | ND(6.0) | ND(7.7) | ND(7.2) | ND(7.0) | ND(7.0) | ND(7.0) | ND(5.6) | ND(6.7) | ND(6.8) | ND(6.6) | ND(6.7) | ND(5.2) | 1 | |
| | - | ND(6.4) | - | - | - | - | - | - | ND(7.5) | - | - | - | - | - | - | ND(6.0) | - | - | - | - | - |
| | ND(6.4) | ND(9.0) | ND(7.1) | ND(6.4) | ND(9.0) | ND(6.8) | ND(7.7) | ND(7.8) | ND(7.9) | ND(7.3) | ND(7.2) | ND(6.4) | ND(7.1) | ND(7.7) | ND(6.7) | ND(6.7) | ND(6.6) | ND(7.8) | ND(8.8) | 1 | |
| | ND(6.0) | ND(5.5) | ND(6.2) | ND(6.1) | ND(5.2) | ND(8.0) | ND(6.6) | ND(7.7) | ND(6.8) | ND(7.5) | ND(7.5) | ND(7.7) | ND(7.2) | ND(6.6) | ND(6.0) | ND(7.5) | ND(6.3) | ND(6.0) | ND(6.7) | 1 | |
| | ND(6.0) | ND(5.7) | ND(6.2) | ND(5.2) | ND(7.8) | ND(6.7) | ND(7.2) | ND(7.0) | ND(8.3) | ND(6.2) | ND(6.0) | ND(7.5) | ND(6.9) | ND(5.8) | ND(7.2) | ND(6.4) | ND(6.7) | ND(7.5) | ND(6.3) | 1 | |

Cs-134(Bq/L)

| 測定場所 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | |
|------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-----|---|
| | ND(17) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(9.9) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(13) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | 1 | |
| | ND(10) | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(12) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(13) | ND(10) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(9.6) | ND(10) | ND(11) | 1 | |
| | ND(10) | ND(15) | ND(9.1) | ND(11) | ND(12) | ND(13) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(9.9) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | 1 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(9.8) | ND(9.8) | ND(11) | ND(15) | ND(12) | ND(16) | ND(12) | ND(12) | ND(13) | ND(11) | ND(10) | ND(12) | ND(12) | ND(13) | ND(9.4) | ND(11) | 1 | |
| | - | ND(10) | - | - | - | - | - | - | ND(11) | - | - | - | - | - | - | ND(11) | - | - | - | - | - |
| | 14 | 16 | 17 | 16 | 20 | 11 | ND(11) | ND(12) | ND(12) | ND(11) | ND(12) | 15 | ND(11) | ND(13) | ND(11) | 18 | 17 | 12 | 15 | 1 | |
| | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(9.5) | ND(10) | 1 | | |
| | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(13) | ND(12) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(12) | ND(12) | 1 | |

Cs-137(Bq/L)

| 測定場所 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---|
| | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(19) | ND(18) | ND(19) | ND(17) | ND(18) | ND(19) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(18) | ND(17) | 1 | |
| | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(19) | ND(16) | ND(16) | ND(19) | 1 | |
| | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(18) | ND(19) | ND(19) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | 1 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(19) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(19) | ND(18) | ND(16) | ND(17) | 1 | |
| | - | ND(16) | - | - | - | - | - | - | ND(19) | - | - | - | - | - | - | ND(18) | - | - | - | - | - |
| | 53 | 64 | 79 | 34 | 45 | 31 | 35 | 41 | 39 | 49 | 53 | 50 | 44 | 51 | 35 | 36 | 48 | 59 | 38 | 1 | |
| | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(19) | ND(16) | ND(19) | ND(17) | ND(19) | ND(19) | ND(19) | ND(19) | ND(17) | ND(17) | ND(19) | ND(19) | ND(16) | ND(17) | 1 | |
| | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(19) | ND(19) | 1 | |

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(H23 4/29～)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(H23 5/26～)
 を追加で測定。(H23 5/30～)
 を追加で測定。(H23 8/2～)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
 1 悪天候により採取中止

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東