

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

| 測定場所 | 3/22    | 3/23    | 3/24    | 3/25    | 3/26    | 3/27    | 3/28    | 3/29    | 3/30    | 3/31    | 4/1     | 4/2     | 4/3 | 4/4     | 4/5     |  |  |  |  |  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|
|      | ND(6.8) | ND(7.0) | ND(7.5) | ND(6.2) | ND(8.0) | ND(6.7) | ND(6.2) | ND(8.0) | ND(7.5) | ND(7.2) | ND(7.3) | ND(7.6) | 1   | ND(5.5) | ND(6.9) |  |  |  |  |  |
|      | ND(5.8) | ND(7.2) | ND(6.0) | ND(5.8) | ND(5.4) | ND(5.8) | ND(7.8) | ND(5.2) | ND(7.2) | ND(7.0) | ND(5.8) | ND(6.4) | 1   | ND(5.6) | ND(6.2) |  |  |  |  |  |
|      | ND(7.5) | ND(6.6) | ND(7.3) | ND(7.4) | ND(7.5) | ND(7.4) | ND(6.9) | ND(6.8) | ND(6.6) | ND(7.0) | ND(7.2) | ND(6.0) | 1   | ND(5.1) | ND(7.1) |  |  |  |  |  |
|      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -   | -       | -       |  |  |  |  |  |
|      | ND(6.0) | ND(7.7) | ND(7.2) | ND(7.0) | ND(7.0) | ND(7.0) | ND(5.6) | ND(6.7) | ND(6.8) | ND(6.6) | ND(6.7) | ND(5.2) | 1   | ND(5.2) | ND(6.1) |  |  |  |  |  |
|      | -       | ND(7.5) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | ND(6.0) | -       | -       | -       | -   | -       | -       |  |  |  |  |  |
|      | ND(7.8) | ND(7.9) | ND(7.3) | ND(7.2) | ND(6.4) | ND(7.1) | ND(7.7) | ND(6.7) | ND(6.7) | ND(6.6) | ND(7.8) | ND(8.8) | 1   | ND(8.0) | ND(7.2) |  |  |  |  |  |
|      | ND(7.7) | ND(6.8) | ND(7.5) | ND(7.5) | ND(7.7) | ND(7.2) | ND(6.6) | ND(6.0) | ND(7.5) | ND(6.3) | ND(6.0) | ND(6.7) | 1   | ND(5.8) | ND(8.0) |  |  |  |  |  |
|      | ND(7.0) | ND(8.3) | ND(6.2) | ND(6.0) | ND(7.5) | ND(6.9) | ND(5.8) | ND(7.2) | ND(6.4) | ND(6.7) | ND(7.5) | ND(6.3) | 1   | ND(6.3) | ND(5.8) |  |  |  |  |  |

Cs-134 (Bq/L)

| 測定場所 | 3/22   | 3/23   | 3/24   | 3/25   | 3/26   | 3/27   | 3/28   | 3/29   | 3/30    | 3/31    | 4/1     | 4/2    | 4/3 | 4/4     | 4/5     |  |  |  |  |  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|
|      | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(13) | ND(11) | ND(11) | ND(10)  | ND(11)  | ND(11)  | ND(11) | 1   | ND(12)  | ND(11)  |  |  |  |  |  |
|      | ND(11) | ND(13) | ND(10) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11)  | ND(9.6) | ND(10)  | ND(11) | 1   | ND(10)  | ND(11)  |  |  |  |  |  |
|      | ND(12) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(9.9) | ND(11)  | ND(11)  | ND(12) | 1   | ND(11)  | ND(11)  |  |  |  |  |  |
|      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -   | -       | -       |  |  |  |  |  |
|      | ND(12) | ND(16) | ND(12) | ND(12) | ND(13) | ND(11) | ND(10) | ND(12) | ND(12)  | ND(13)  | ND(9.4) | ND(11) | 1   | ND(9.2) | ND(12)  |  |  |  |  |  |
|      | -      | ND(11) | -      | -      | -      | -      | -      | -      | ND(11)  | -       | -       | -      | -   | -       | -       |  |  |  |  |  |
|      | ND(12) | ND(12) | ND(11) | ND(12) | 15     | ND(11) | ND(13) | ND(11) | 18      | 17      | 12      | 15     | 1   | 12      | 13      |  |  |  |  |  |
|      | ND(11) | ND(12) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11)  | ND(12)  | ND(9.5) | ND(10) | 1   | ND(11)  | ND(11)  |  |  |  |  |  |
|      | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(12) | ND(11) | ND(11)  | ND(12)  | ND(12)  | ND(12) | 1   | ND(11)  | ND(9.1) |  |  |  |  |  |

Cs-137 (Bq/L)

| 測定場所 | 3/22   | 3/23   | 3/24   | 3/25   | 3/26   | 3/27   | 3/28   | 3/29   | 3/30   | 3/31   | 4/1    | 4/2    | 4/3 | 4/4    | 4/5    |  |  |  |  |  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--|--|--|--|--|
|      | ND(19) | ND(17) | ND(18) | ND(19) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(18) | ND(17) | 1   | ND(18) | ND(19) |  |  |  |  |  |
|      | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(19) | ND(16) | ND(16) | ND(19) | 1   | ND(17) | ND(17) |  |  |  |  |  |
|      | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(18) | ND(19) | ND(19) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | 1   | ND(18) | ND(18) |  |  |  |  |  |
|      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -   | -      | -      |  |  |  |  |  |
|      | ND(19) | ND(17) | ND(19) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(19) | ND(18) | ND(16) | ND(17) | 1   | ND(17) | ND(18) |  |  |  |  |  |
|      | -      | ND(19) | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | ND(18) | -      | -      | -   | -      | -      |  |  |  |  |  |
|      | 41     | 39     | 49     | 53     | 50     | 44     | 51     | 35     | 36     | 48     | 59     | 38     | 1   | 40     | 48     |  |  |  |  |  |
|      | ND(19) | ND(17) | ND(19) | ND(19) | ND(19) | ND(19) | ND(17) | ND(17) | ND(19) | ND(19) | ND(16) | ND(17) | 1   | ND(17) | ND(19) |  |  |  |  |  |
|      | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(19) | ND(19) | 1   | ND(19) | ND(17) |  |  |  |  |  |

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(H23 4/29~)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(H23 5/26~)  
 を追加で測定。(H23 5/30~)  
 を追加で測定。(H23 8/2~)  
 NDは検出限界値未満を示し、( )内に検出限界値を示す。  
 1 悪天候により採取中止

<測定箇所>  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東