

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	
	ND(6.8)	ND(7.0)	ND(7.5)	ND(6.2)	ND(8.0)	ND(6.7)	ND(6.2)	ND(8.0)	ND(7.5)	ND(7.2)	ND(7.3)	ND(7.6)	1	ND(5.5)	ND(6.9)	ND(5.3)	ND(7.2)	ND(6.6)	ND(6.3)	ND(7.1)	
	ND(5.8)	ND(7.2)	ND(6.0)	ND(5.8)	ND(5.4)	ND(5.8)	ND(7.8)	ND(5.2)	ND(7.2)	ND(7.0)	ND(5.8)	ND(6.4)	1	ND(5.6)	ND(6.2)	ND(6.6)	ND(5.6)	ND(6.0)	ND(6.2)	ND(5.9)	
	ND(7.5)	ND(6.6)	ND(7.3)	ND(7.4)	ND(7.5)	ND(7.4)	ND(6.9)	ND(6.8)	ND(6.6)	ND(7.0)	ND(7.2)	ND(6.0)	1	ND(5.1)	ND(7.1)	ND(6.6)	ND(7.2)	ND(7.0)	ND(6.6)	ND(5.4)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ND(6.0)	ND(7.7)	ND(7.2)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(5.6)	ND(6.7)	ND(6.8)	ND(6.6)	ND(6.7)	ND(5.2)	1	ND(5.2)	ND(6.1)	ND(6.6)	ND(6.3)	ND(6.7)	ND(6.3)	ND(5.7)	
	-	ND(7.5)	-	-	-	-	-	-	ND(6.0)	-	-	-	-	-	-	ND(6.6)	-	-	-	-	
	ND(7.8)	ND(7.9)	ND(7.3)	ND(7.2)	ND(6.4)	ND(7.1)	ND(7.7)	ND(6.7)	ND(6.7)	ND(6.6)	ND(7.8)	ND(8.8)	1	ND(8.0)	ND(7.2)	ND(7.9)	ND(8.1)	ND(8.8)	ND(5.6)	ND(7.5)	
	ND(7.7)	ND(6.8)	ND(7.5)	ND(7.5)	ND(7.7)	ND(7.2)	ND(6.6)	ND(6.0)	ND(7.5)	ND(6.3)	ND(6.0)	ND(6.7)	1	ND(5.8)	ND(8.0)	ND(7.2)	ND(7.2)	ND(6.9)	ND(6.6)	ND(5.9)	
	ND(7.0)	ND(8.3)	ND(6.2)	ND(6.0)	ND(7.5)	ND(6.9)	ND(5.8)	ND(7.2)	ND(6.4)	ND(6.7)	ND(7.5)	ND(6.3)	1	ND(6.3)	ND(5.8)	ND(4.7)	ND(5.4)	ND(7.0)	ND(6.6)	ND(6.5)	

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	
	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(13)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	1	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	
	ND(11)	ND(13)	ND(10)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(9.6)	ND(10)	ND(11)	1	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	
	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(9.9)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	1	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ND(12)	ND(16)	ND(12)	ND(12)	ND(13)	ND(11)	ND(10)	ND(12)	ND(12)	ND(13)	ND(9.4)	ND(11)	1	ND(9.2)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(9.9)	ND(11)	ND(11)	
	-	ND(11)	-	-	-	-	-	-	ND(11)	-	-	-	-	-	-	ND(10)	-	-	-	-	
	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	15	ND(11)	ND(13)	ND(11)	18	17	12	15	1	12	13	15	12	14	ND(10)	ND(11)	
	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(9.5)	ND(10)	1	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(10)	ND(12)	ND(11)	
	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(12)	1	ND(11)	ND(9.1)	ND(10)	ND(9.7)	ND(11)	ND(9.3)	ND(12)	

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	
	ND(19)	ND(17)	ND(18)	ND(19)	ND(19)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(19)	ND(18)	ND(17)	1	ND(18)	ND(19)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	
	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(16)	ND(16)	ND(19)	1	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	
	ND(18)	ND(17)	ND(19)	ND(18)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	1	ND(18)	ND(18)	ND(19)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(18)	ND(16)	ND(17)	1	ND(17)	ND(18)	ND(19)	ND(18)	ND(16)	ND(19)	ND(16)	
	-	ND(19)	-	-	-	-	-	-	ND(18)	-	-	-	-	-	-	ND(16)	-	-	-	-	
	41	39	49	53	50	44	51	35	36	48	59	38	1	40	48	55	61	39	35	31	
	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(16)	ND(17)	1	ND(17)	ND(19)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	
	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	1	ND(19)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(19)	

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)
 を追加で測定。(2011/5/30~)
 を追加で測定。(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
 1悪天候により採取中止

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東