

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

測定場所	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9		
	ND(5.8)	ND(7.0)	1	ND(5.8)	ND(5.9)	ND(6.4)	ND(5.9)	ND(7.2)	ND(5.9)	ND(6.4)	ND(5.9)	ND(5.4)	ND(5.7)	ND(6.4)	ND(6.6)	ND(7.1)	ND(7.3)	ND(6.2)	ND(5.8)		
	ND(6.0)	ND(6.4)	1	ND(9.0)	ND(7.0)	ND(6.2)	ND(6.4)	ND(7.3)	ND(5.7)	ND(6.6)	ND(5.1)	ND(6.8)	ND(7.8)	ND(5.9)	ND(5.8)	ND(6.4)	ND(7.5)	ND(6.4)	ND(6.4)		
	ND(6.0)	ND(7.1)	1	ND(7.0)	ND(5.7)	ND(6.8)	ND(4.8)	ND(7.7)	ND(6.3)	ND(6.4)	ND(6.8)	ND(7.5)	ND(7.8)	ND(7.2)	ND(6.2)	ND(7.1)	ND(6.2)	ND(7.4)	ND(5.8)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND(5.2)	ND(6.4)	1	ND(5.4)	ND(6.8)	ND(7.1)	ND(6.4)	ND(6.8)	ND(6.2)	ND(6.2)	ND(6.4)	ND(6.8)	ND(6.6)	ND(6.4)	ND(6.2)	ND(6.4)	ND(7.7)	ND(6.7)	ND(6.2)		
	-	ND(6.3)	-	-	-	-	-	-	ND(6.6)	-	-	-	-	-	-	ND(7.2)	-	-	-		
	ND(7.0)	ND(7.2)	1	ND(7.8)	ND(7.9)	ND(9.1)	ND(8.1)	ND(7.3)	ND(7.3)	ND(8.4)	ND(8.5)	ND(7.3)	ND(9.1)	ND(8.1)	ND(7.7)	ND(7.4)	ND(6.5)	ND(7.4)	ND(8.1)		
	ND(6.9)	ND(6.2)	1	ND(5.6)	ND(7.2)	ND(7.0)	ND(7.3)	ND(7.0)	ND(4.9)	ND(5.4)	ND(7.0)	ND(6.6)	ND(7.8)	ND(6.3)	ND(5.9)	ND(6.8)	ND(6.2)	ND(7.0)	ND(6.4)		
	ND(7.2)	ND(7.5)	1	ND(7.5)	ND(7.8)	ND(6.6)	ND(7.1)	ND(6.8)	ND(6.4)	ND(6.8)	ND(6.9)	ND(6.8)	ND(6.5)	ND(6.4)	ND(6.0)	ND(6.8)	ND(5.8)	ND(6.0)	ND(6.4)		

Cs-134(Bq/L)

測定場所	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9		
	ND(15)	ND(11)	1	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(13)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(10)	ND(10)	ND(9.9)	ND(9.2)		
	ND(12)	ND(11)	1	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(9.8)	ND(11)	ND(10)	ND(10)		
	ND(9.9)	ND(12)	1	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(10)	ND(10)	ND(9.9)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND(13)	ND(11)	1	ND(9.4)	ND(11)	ND(9.9)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(9.9)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(11)		
	-	ND(12)	-	-	-	-	-	-	ND(10)	-	-	-	-	-	-	ND(12)	-	-	-		
	ND(12)	ND(11)	1	15	12	16	ND(12)	15	20	14	15	17	13	21	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	11		
	ND(9.9)	ND(9.7)	1	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(12)	ND(10)	ND(9.5)		
	ND(11)	ND(12)	1	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(12)		

Cs-137(Bq/L)

測定場所	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9		
	ND(16)	ND(16)	1	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(16)		
	ND(18)	ND(18)	1	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(18)		
	ND(16)	ND(16)	1	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(16)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND(16)	ND(16)	1	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(17)		
	-	ND(18)	-	-	-	-	-	-	ND(18)	-	-	-	-	-	-	ND(19)	-	-	-		
	43	44	1	70	32	54	49	33	89	60	65	44	59	61	31	33	51	50	38		
	ND(17)	ND(17)	1	ND(18)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(17)		
	ND(18)	ND(18)	1	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(18)	ND(19)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(19)		

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)
 を追加で測定。(2011/5/30~)
 を追加で測定。(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
 1 悪天候により採取中止

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東