

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

測定場所	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11
①	ND(5.8)	ND(7.0)	※1	ND(5.8)	ND(5.9)	ND(6.4)	ND(5.9)	ND(7.2)	ND(5.9)	ND(6.4)	ND(5.9)	ND(5.4)	ND(5.7)	ND(6.4)	ND(6.6)	ND(7.1)	ND(7.3)	ND(6.2)	ND(5.8)	ND(6.4)	ND(5.7)
②	ND(6.0)	ND(6.4)	※1	ND(9.0)	ND(7.0)	ND(6.2)	ND(6.4)	ND(7.3)	ND(5.7)	ND(6.6)	ND(5.1)	ND(6.8)	ND(7.8)	ND(5.9)	ND(5.8)	ND(6.4)	ND(7.5)	ND(6.4)	ND(6.4)	ND(7.1)	ND(6.4)
③	ND(6.0)	ND(7.1)	※1	ND(7.0)	ND(5.7)	ND(6.8)	ND(4.8)	ND(7.7)	ND(6.3)	ND(6.4)	ND(6.8)	ND(7.5)	ND(7.8)	ND(7.2)	ND(6.2)	ND(7.1)	ND(6.2)	ND(7.4)	ND(5.8)	ND(6.4)	ND(5.9)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(5.2)	ND(6.4)	※1	ND(5.4)	ND(6.8)	ND(7.1)	ND(6.4)	ND(6.8)	ND(6.2)	ND(6.2)	ND(6.4)	ND(6.8)	ND(6.6)	ND(6.4)	ND(6.2)	ND(6.4)	ND(7.7)	ND(6.7)	ND(6.2)	ND(5.7)	ND(7.2)
⑥	-	ND(6.3)	-	-	-	-	-	-	ND(6.6)	-	-	-	-	-	-	ND(7.2)	-	-	-	-	-
⑦	ND(7.0)	ND(7.2)	※1	ND(7.8)	ND(7.9)	ND(9.1)	ND(8.1)	ND(7.3)	ND(7.3)	ND(8.4)	ND(8.5)	ND(7.3)	ND(9.1)	ND(8.1)	ND(7.7)	ND(7.4)	ND(6.5)	ND(7.4)	ND(8.1)	ND(7.0)	ND(8.1)
⑧	ND(6.9)	ND(6.2)	※1	ND(5.6)	ND(7.2)	ND(7.0)	ND(7.3)	ND(7.0)	ND(4.9)	ND(5.4)	ND(7.0)	ND(6.6)	ND(7.8)	ND(6.3)	ND(5.9)	ND(6.8)	ND(6.2)	ND(7.0)	ND(6.4)	ND(6.9)	ND(7.2)
⑨	ND(7.2)	ND(7.5)	※1	ND(7.5)	ND(7.8)	ND(6.6)	ND(7.1)	ND(6.8)	ND(6.4)	ND(6.8)	ND(6.9)	ND(6.8)	ND(6.5)	ND(6.4)	ND(6.0)	ND(6.8)	ND(5.8)	ND(6.0)	ND(6.4)	ND(6.4)	ND(5.3)

Cs-134(Bq/L)

測定場所	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11
①	ND(15)	ND(11)	※1	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(13)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(10)	ND(10)	ND(9.9)	ND(9.2)	ND(10)	ND(11)
②	ND(12)	ND(11)	※1	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(9.8)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(9.8)	ND(10)
③	ND(9.9)	ND(12)	※1	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(10)	ND(10)	ND(9.9)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(10)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(13)	ND(11)	※1	ND(9.4)	ND(11)	ND(9.9)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(9.9)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(9.8)
⑥	-	ND(12)	-	-	-	-	-	-	ND(10)	-	-	-	-	-	-	ND(12)	-	-	-	-	-
⑦	ND(12)	ND(11)	※1	15	12	16	ND(12)	15	20	14	15	17	13	21	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	11	11	ND(11)
⑧	ND(9.9)	ND(9.7)	※1	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(12)	ND(10)	ND(9.5)	ND(11)	ND(11)
⑨	ND(11)	ND(12)	※1	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(12)	ND(10)	ND(10)

Cs-137(Bq/L)

測定場所	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11
①	ND(16)	ND(16)	※1	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(17)
②	ND(18)	ND(18)	※1	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(18)
③	ND(16)	ND(16)	※1	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(16)	ND(18)	ND(16)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(16)	ND(16)	※1	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(16)
⑥	-	ND(18)	-	-	-	-	-	-	ND(18)	-	-	-	-	-	-	ND(19)	-	-	-	-	-
⑦	43	44	※1	70	32	54	49	33	89	60	65	44	59	61	31	33	51	50	38	52	49
⑧	ND(17)	ND(17)	※1	ND(18)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(17)
⑨	ND(18)	ND(18)	※1	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(18)	ND(19)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(18)

※「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 ※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)  
 ※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)  
 ※⑧を追加で測定。(2011/5/30~)  
 ※⑨を追加で測定。(2011/8/2~)  
 ※NDは検出限界値未満を表し、( ) 内に検出限界値を示す。  
 ※1 悪天候により採取中止

- <測定箇所>  
 ①4号T/B建屋南東  
 ②プロセス主建屋北東  
 ③プロセス主建屋南東  
 ④プロセス主建屋南西  
 ⑤雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 ⑥サイトバンカ建屋南西  
 ⑦焼却工作建屋 西側  
 ⑧雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 ⑨サイトバンカ建屋南東