

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

| 測定場所 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | ND(6.9) | ND(6.6) | ND(6.2) | ND(6.6) | ND(6.3) | 1 | ND(6.8) | ND(5.8) | ND(6.2) | ND(5.4) | ND(5.7) | ND(5.9) | 2 | ND(5.9) | ND(7.7) | ND(6.4) | ND(7.5) | ND(6.9) | | | |
| | ND(6.7) | ND(7.3) | ND(6.8) | ND(6.7) | ND(5.9) | 1 | ND(6.2) | ND(7.8) | ND(5.9) | ND(6.9) | ND(5.7) | ND(6.8) | 2 | ND(6.7) | ND(5.1) | ND(6.8) | ND(5.8) | ND(6.4) | | | |
| | ND(5.9) | ND(6.6) | ND(6.6) | ND(7.0) | ND(6.8) | 1 | ND(8.0) | ND(5.8) | ND(6.7) | ND(5.5) | ND(6.2) | ND(6.3) | 2 | ND(6.4) | ND(7.0) | ND(5.9) | ND(6.8) | ND(6.8) | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | ND(7.1) | ND(6.8) | ND(7.3) | ND(6.2) | ND(5.9) | 1 | ND(6.6) | ND(7.2) | ND(7.2) | ND(6.5) | ND(6.5) | ND(5.5) | 2 | ND(6.6) | ND(5.9) | ND(5.3) | ND(6.0) | ND(7.1) | | | |
| | - | ND(6.8) | - | - | - | - | - | - | ND(6.2) | - | - | - | - | - | - | ND(6.6) | - | - | | | |
| | ND(7.5) | ND(8.0) | ND(7.5) | ND(6.2) | ND(8.6) | 1 | ND(8.0) | ND(8.1) | ND(7.5) | ND(6.8) | ND(7.3) | ND(8.0) | 2 | ND(8.6) | ND(8.7) | ND(7.8) | ND(8.2) | ND(7.7) | | | |
| | ND(5.9) | ND(7.5) | ND(6.0) | ND(6.4) | ND(4.9) | 1 | ND(6.8) | ND(7.7) | ND(6.1) | ND(6.6) | ND(7.1) | ND(6.3) | 2 | ND(6.8) | ND(7.9) | ND(6.5) | ND(7.0) | ND(7.2) | | | |
| | ND(6.1) | ND(7.2) | ND(5.8) | ND(7.7) | ND(6.6) | 1 | ND(6.8) | ND(6.2) | ND(7.0) | ND(6.2) | ND(7.7) | ND(5.7) | 2 | ND(6.1) | ND(7.0) | ND(6.6) | ND(6.5) | ND(7.3) | | | |

Cs-134(Bq/L)

| 測定場所 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|
| | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(9.9) | ND(10) | 1 | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(9.8) | ND(10) | ND(10) | 2 | ND(9.6) | ND(11) | ND(9.6) | ND(10) | ND(11) | | | |
| | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(15) | 1 | ND(9.8) | ND(10) | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | 2 | ND(11) | ND(10) | ND(12) | ND(10) | ND(11) | | | |
| | ND(10) | ND(12) | ND(9.9) | ND(11) | ND(10) | 1 | ND(11) | ND(9.8) | ND(11) | ND(10) | ND(9.6) | ND(12) | 2 | ND(9.4) | ND(9.2) | ND(9.6) | ND(14) | ND(11) | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | ND(10) | ND(10) | ND(9.5) | ND(11) | ND(10) | 1 | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | 2 | ND(10) | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | | | |
| | - | ND(11) | - | - | - | - | - | - | ND(10) | - | - | - | - | - | - | ND(11) | - | - | | | |
| | 16 | 11 | 18 | 18 | 24 | 1 | 26 | 18 | 14 | 16 | 15 | 14 | 2 | 18 | 22 | 24 | 26 | 19 | | | |
| | ND(9.9) | ND(11) | ND(11) | ND(8.9) | ND(11) | 1 | ND(11) | ND(9.6) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | 2 | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(9.2) | | | |
| | ND(10) | ND(9.6) | ND(11) | ND(9.2) | ND(9.4) | 1 | ND(12) | ND(11) | ND(9.2) | ND(9.4) | ND(11) | ND(9.5) | 2 | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(10) | ND(10) | | | |

Cs-137(Bq/L)

| 測定場所 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | 1 | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | 2 | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | | | |
| | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | 1 | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | 2 | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | | | |
| | ND(16) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | 1 | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | 2 | ND(16) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | 1 | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | 2 | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | | | |
| | - | ND(17) | - | - | - | - | - | - | ND(16) | - | - | - | - | - | - | ND(17) | - | - | | | |
| | 60 | 65 | 73 | 76 | 85 | 1 | 92 | 79 | 72 | 62 | 53 | 53 | 2 | 85 | 84 | 85 | 87 | 100 | | | |
| | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | 1 | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | 39 | ND(18) | 2 | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | | | |
| | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | 1 | ND(16) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | 2 | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | | | |

- はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)
 を追加で測定。(2011/5/30~)
 を追加で測定。(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を示し、()内に検出限界値を示す。
 1 悪天候により採取中止
 2 津波注意報発令により採取中止

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東