

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24		
	ND(6.7)	ND(6.2)	ND(5.2)	ND(6.6)	ND(5.7)	1	ND(6.8)	ND(7.3)	ND(6.6)	ND(5.9)	ND(6.2)	ND(6.4)	ND(6.0)	ND(6.4)	ND(6.6)	ND(7.2)	ND(6.4)	ND(5.6)	ND(6.4)		
	ND(6.4)	ND(6.3)	ND(6.6)	ND(6.8)	ND(5.2)	1	ND(6.3)	ND(6.8)	ND(7.1)	ND(6.4)	ND(5.9)	ND(6.8)	ND(6.2)	ND(6.6)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(6.8)	ND(6.2)	ND(5.9)		
	ND(6.7)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(5.7)	ND(6.9)	1	ND(7.1)	ND(6.1)	ND(5.6)	ND(6.4)	ND(6.6)	ND(4.7)	ND(7.2)	ND(6.2)	ND(7.1)	ND(7.2)	ND(5.4)	ND(6.9)	ND(4.9)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND(6.4)	ND(6.4)	ND(5.4)	ND(5.3)	ND(5.1)	1	ND(6.3)	ND(5.4)	ND(5.6)	ND(5.1)	ND(5.5)	ND(6.6)	ND(5.2)	ND(6.4)	ND(5.2)	ND(7.0)	ND(6.2)	ND(5.6)	ND(6.0)		
	-	ND(6.1)	-	-	-	-	-	-	ND(6.1)	-	-	-	-	-	-	ND(6.6)	-	-	-		
	ND(7.9)	ND(7.9)	ND(5.7)	ND(7.5)	ND(7.1)	1	ND(8.3)	ND(7.2)	ND(6.8)	ND(7.5)	ND(7.8)	ND(6.3)	ND(6.9)	ND(6.9)	ND(7.4)	ND(7.7)	ND(6.8)	ND(6.8)	ND(6.9)		
	ND(5.4)	ND(5.2)	ND(6.9)	ND(5.9)	ND(6.1)	1	ND(6.6)	ND(5.9)	ND(6.6)	ND(5.9)	ND(6.0)	ND(6.8)	ND(5.7)	ND(6.5)	ND(7.3)	ND(6.0)	ND(5.6)	ND(6.0)	ND(5.5)		
	ND(6.8)	ND(6.1)	ND(5.9)	ND(5.5)	ND(6.2)	1	ND(5.9)	ND(5.7)	ND(6.1)	ND(5.2)	ND(7.1)	ND(6.1)	ND(6.1)	ND(5.7)	ND(5.3)	ND(6.6)	ND(5.7)	ND(7.2)	ND(6.4)		

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24		
	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	1	ND(11)	ND(9.4)	ND(9.2)	ND(11)	ND(9.2)	ND(9.9)	ND(9.2)	ND(10)	ND(11)	ND(9.6)	ND(10)	ND(10)	ND(9.8)		
	ND(9.9)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(9.8)	1	ND(10)	ND(9.9)	ND(10)	ND(9.2)	ND(10)	ND(10)	ND(9.2)	ND(11)	ND(9.5)	ND(9.5)	ND(16)	ND(10)	ND(9.7)		
	ND(9.4)	ND(11)	ND(9.3)	ND(9.9)	ND(10)	1	ND(11)	ND(9.9)	ND(9.9)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(10)	ND(12)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(15)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(9.4)	ND(9.9)	1	ND(9.7)	ND(8.9)	ND(9.4)	ND(11)	ND(9.7)	ND(9.6)	ND(9.6)	ND(8.9)	ND(9.3)	ND(10)	ND(10)	ND(9.6)	ND(9.6)		
	-	ND(10)	-	-	-	-	-	-	ND(11)	-	-	-	-	-	-	ND(11)	-	-	-		
	ND(12)	ND(10)	14	ND(10)	17	1	ND(11)	ND(11)	ND(11)	11	14	ND(10)	ND(9.6)	14	17	16	ND(11)	ND(11)	ND(11)		
	ND(9.8)	ND(9.4)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	1	ND(10)	ND(9.4)	ND(9.4)	ND(10)	ND(9.7)	ND(10)	ND(9.2)	ND(10)	ND(9.7)	ND(10)	ND(10)	ND(9.7)	ND(11)		
	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(9.7)	ND(9.8)	1	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(9.4)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(9.9)	ND(9.0)	ND(9.9)	ND(11)		

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24		
	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	1	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(17)		
	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	1	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)		
	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	1	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(17)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	1	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(16)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(17)		
	-	ND(18)	-	-	-	-	-	-	ND(18)	-	-	-	-	-	-	ND(18)	-	-	-		
	65	53	65	46	66	1	38	41	42	58	55	32	44	67	48	55	51	39	27		
	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	1	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(18)		
	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	1	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)		

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)
 を追加で測定。(2011/5/30~)
 を追加で測定。(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
 1 悪天候により採取中止

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東