

サブドレン等核種分析結果

参考値


(データ集約 : 4/18)

採取場所	福島第一 1号機 サブドレン	福島第一 2号機 サブドレン	福島第一 3号機 サブドレン	福島第一 4号機 サブドレン	福島第一 5号機 サブドレン	福島第一 6号機 サブドレン	福島第一 構内深井戸
試料採取日時刻	2015年4月17日 7時55分	2015年4月17日 7時54分	2015年4月17日 7時47分	2015年4月17日 7時42分	2015年4月17日 7時35分	2015年4月17日 7時15分	対象外
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)						
I-131 (約8日)	ND(6.9)	ND(9.6)	ND(6.4)	ND(7.5)	ND(6.8)	ND(6.4)	-
Cs-134 (約2年)	35	50	16	ND(10)	ND(11)	ND(10)	-
Cs-137 (約30年)	100	200	46	ND(19)	ND(18)	ND(16)	-


※ その他の核種については評価中。

※ NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)




福島第一 2号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)




福島第一 3号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)



福島第一 4号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)



福島第一 5号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)



福島第一 6号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)

