

福島第一原子力発電所 サブドレンのPu分析結果

1. 測定結果：

(データ集約:7/3)
(単位：Bq/L)

採取場所	採取日	Pu-238	Pu-239+240
2号機サブドレン	2015年2月13日	N.D. [6.0×10^{-4}]	N.D. [5.5×10^{-4}]
6号機サブドレン	2015年2月13日	N.D. [5.8×10^{-4}]	N.D. [4.9×10^{-4}]

[]内は検出限界値を示す

2. 分析機関：株式会社 化研

3. 評価：

今回測定した試料からはPu-238, Pu-239+240は検出されなかった。

以 上