

# 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について（H6エリア周辺）

<参考資料>  
2016年3月26日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	3月24日	3月24日	3月24日
採取時刻	6:25	6:30	6:35
全β	ND(17)	ND(17)	ND(17)
H-3(約12年)	170	160	460

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	G-1	G-2	G-3
全β	54 <3/28>	260 <6/10>	60 【1/15】
H-3(約12年)	4,400 【9/21】	20,000 【9/27】	2,600 <5/24>

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。< >は2014年。【 】は2015年。

