

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日
採取時刻	13:10	12:45	13:00	12:50
Cs-134(約2年)	1,400	670	220	24
Cs-137(約30年)	6,400	3,100	1,000	110
全	8,800	4,700	3,400	160
H-3(約12年)	1,100	1,100	270	180

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

