

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月6日	1月6日	1月6日	1月6日
採取時刻	11:10	10:40	11:00	10:45
Cs-134(約2年)	1,400	670	200	30
Cs-137(約30年)	6,600	3,100	1,100	110
全	8,700	4,700	3,600	130
H-3(約12年)	1,000	970	180	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

