

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 1月8日 | 1月8日 | 1月8日 | 1月8日 |
| 採取時刻 | 11:25 | 10:55 | 11:15 | 11:00 |
| Cs-134(約2年) | 1,400 | 260 | 190 | 29 |
| Cs-137(約30年) | 6,100 | 1,100 | 970 | 110 |
| 全 | 8,800 | 1,900 | 3,500 | 370 |
| H-3(約12年) | 980 | 1,200 | 260 | 120 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

