

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日
採取時刻	11:20	10:45	11:15	10:50
Cs-134(約2年)	1,400	23	210	16
Cs-137(約30年)	6,300	150	960	92
全	8,700	300	3,400	160
H-3(約12年)	1,000	1,300	190	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

