

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月15日	1月15日	1月15日	1月15日
採取時刻	11:40	11:15	11:30	11:20
Cs-134(約2年)	1,500	33	220	19
Cs-137(約30年)	6,800	130	930	85
全β	8,400	200	3,700	100
H-3(約12年)	980	1,300	200	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

