

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月20日	1月20日	1月20日	1月20日
採取時刻	11:50	11:15	11:35	11:20
Cs-134(約2年)	830	120	230	47
Cs-137(約30年)	3,800	510	1,100	210
全	5,100	890	3,700	240
H-3(約12年)	1,000	1,000	270	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

