

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月27日	1月27日	1月27日	1月27日
採取時刻	11:25	10:55	11:15	11:00
Cs-134(約2年)	680	13	260	44
Cs-137(約30年)	3,000	110	1,100	160
全	4,200	140	3,800	200
H-3(約12年)	1,000	1,300	310	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

