

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月29日	1月29日	1月29日	1月29日
採取時刻	11:35	11:10	11:25	11:15
Cs-134(約2年)	590	26	250	31
Cs-137(約30年)	2,900	87	1,100	130
全	3,900	150	3,800	190
H-3(約12年)	1,000	1,100	210	160

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

