

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月3日	2月3日	2月3日	2月3日
採取時刻	11:20	10:50	11:10	10:55
Cs-134(約2年)	540	82	200	27
Cs-137(約30年)	2,600	380	1,100	140
全	3,300	670	3,800	180
H-3(約12年)	1,000	1,000	290	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

