

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月5日	2月5日	2月5日	2月5日
採取時刻	11:10	10:40	11:00	10:45
Cs-134(約2年)	490	24	210	29
Cs-137(約30年)	2,300	130	1,100	130
全β	3,400	230	3,800	170
H-3(約12年)	1,100	1,100	240	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

