

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月15日	2月15日	2月15日	2月15日
採取時刻	12:20	12:00	12:10	12:05
Cs-134(約2年)	660	170	220	21
Cs-137(約30年)	2,900	810	990	120
全	3,700	1,300	3,800	170
H-3(約12年)	960	1,000	250	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

