

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月17日	2月17日	2月17日	2月17日
採取時刻	11:00	10:35	10:50	10:40
Cs-134(約2年)	600	88	200	22
Cs-137(約30年)	2,900	380	1,000	120
全	3,900	660	3,800	130
H-3(約12年)	1,100	1,200	200	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

