

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月19日	2月19日	2月19日	2月19日
採取時刻	11:20	10:50	11:10	10:55
Cs-134(約2年)	620	26	210	22
Cs-137(約30年)	3,000	110	1,100	110
全	3,900	200	3,700	140
H-3(約12年)	1,100	1,100	220	240

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

