

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日
採取時刻	11:25	10:50	11:10	10:55
Cs-134(約2年)	630	25	220	32
Cs-137(約30年)	2,800	49	1,000	120
全	3,500	90	3,800	150
H-3(約12年)	1,000	1,300	280	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

