

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月26日	2月26日	2月26日	2月26日
採取時刻	11:15	10:50	11:05	10:55
Cs-134(約2年)	500	15	200	20
Cs-137(約30年)	2,300	61	1,000	130
全	3,200	85	3,600	170
H-3(約12年)	1,200	1,000	230	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

