

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日
採取時刻	11:05	10:35	10:55	10:40
Cs-134(約2年)	400	17	210	22
Cs-137(約30年)	1,800	65	1,000	130
全	2,500	95	3,600	210
H-3(約12年)	1,100	1,200	240	260

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

