

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月4日	3月4日	3月4日	3月4日
採取時刻	11:10	10:45	11:00	10:50
Cs-134(約2年)	380	9.7	210	23
Cs-137(約30年)	1,900	49	990	110
全	2,700	67	3,600	150
H-3(約12年)	950	1,000	250	280

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

