

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日
採取時刻	12:05	11:45	12:00	11:50
Cs-134(約2年)	440	11	230	12
Cs-137(約30年)	2,100	51	1,000	110
全	2,800	54	3,600	140
H-3(約12年)	970	1,100	220	200

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

