

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日
採取時刻	11:30	10:45	11:25	10:55
Cs-134(約2年)	430	25	240	25
Cs-137(約30年)	2,000	150	970	130
全β	2,700	250	3,500	160
H-3(約12年)	1,000	1,100	290	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

