

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月11日	3月11日	3月11日	3月11日
採取時刻	9:35	9:10	9:25	9:15
Cs-134(約2年)	360	15	180	22
Cs-137(約30年)	1,800	64	910	120
全	2,300	88	3,700	140
H-3(約12年)	960	1,100	190	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

