

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月16日	3月16日	3月16日	3月16日
採取時刻	10:30	10:05	10:20	10:10
Cs-134(約2年)	380	53	200	14
Cs-137(約30年)	1,700	200	910	110
全	2,000	320	3,600	150
H-3(約12年)	1,000	990	280	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

