

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月18日	3月18日	3月18日	3月18日
採取時刻	11:25	11:10	11:15	11:05
Cs-134(約2年)	460	33	180	23
Cs-137(約30年)	2,300	170	1,100	120
全	2,500	230	3,600	120
H-3(約12年)	1,100	1,100	260	180

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

