

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月22日	3月22日	3月22日	3月22日
採取時刻	12:15	11:40	12:05	11:45
Cs-134(約2年)	280	12	210	21
Cs-137(約30年)	1,300	68	1,000	110
全	1,900	110	3,700	130
H-3(約12年)	890	1,100	230	250

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

