

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月25日	3月25日	3月25日	3月25日
採取時刻	10:45	10:25	11:40	10:30
Cs-134(約2年)	270	21	200	21
Cs-137(約30年)	1,300	79	990	87
全β	1,900	170	3,600	130
H-3(約12年)	960	1,100	270	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

